

# 令和3年4月 遠賀・中間一般廃棄物最終処分場 維持管理状況

## ○埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

種類	数量
不燃残渣	98,800 Kg

## ○施設の点検結果

[点検年月日: 令和3年4月24日]

点検箇所	点検結果	必要な措置を講じた年月日及び措置内容
擁壁	○	
遮水工	○	
調整池	○	
導水管	○	
浸出液処理設備	○	NO1,2酸化回転円板休止中。

※ ○:正常、×:異常、△:経過観察

## ○水質検査結果

### ①周縁地下水

[測定場所: 下流新No1観測井70m]

採取年月日	令和3年4月14日	
検査結果が得られた年月日	令和3年4月22日	
測定項目	測定結果	単位
電気伝導率	100	mS/m
塩化物イオン	190	mg/L

[測定場所: 上流側観測井]

採取年月日	令和3年4月14日	
検査結果が得られた年月日	令和3年4月22日	
測定項目	測定結果	単位
電気伝導率	39.2	mS/m
塩化物イオン	12	mg/L

### ②放流水

[測定場所: 浸出液処理施設]

採取年月日	令和3年4月14日	
検査結果が得られた年月日	令和3年4月22日	
測定項目	測定結果	単位
pH	7.8	—
BOD	1	mg/L
COD <sub>Mn</sub>	14	mg/L
浮遊物質	1	mg/L
大腸菌群数	40	個/cm <sup>3</sup>
窒素含有量	14	mg/L