

令和5年5月 遠賀・中間一般廃棄物最終処分場 維持管理状況

○埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

種類	数量
不燃残渣	95,560 Kg

○施設の点検結果

[点検年月日: 令和5年5月31日]

点検箇所	点検結果	必要な措置を講じた年月日及び措置内容
擁壁	○	
遮水工	○	
調整池	○	
導水管	○	
浸出液処理設備	○	NO1,2酸化回転円板休止中。

※ ○:正常、×:異常、△:経過観察

○水質検査結果

①周縁地下水

[測定場所: 下流新No1観測井70m]

採取年月日	令和5年5月9日	
検査結果が得られた年月日	令和5年5月25日	
測定項目	測定結果	単位
電気伝導率	100	mS/m
塩化物イオン	190	mg/L

[測定場所: 上流側観測井]

採取年月日	令和5年5月9日	
検査結果が得られた年月日	令和5年5月25日	
測定項目	測定結果	単位
電気伝導率	37	mS/m
塩化物イオン	10	mg/L

②放流水

[測定場所: 浸出液処理施設]

採取年月日	令和5年5月9日	
検査結果が得られた年月日	令和5年5月25日	
測定項目	測定結果	単位
pH	6.9	—
BOD	1.6	mg/L
COD _{Mn}	5.1	mg/L
浮遊物質	1未満	mg/L
大腸菌群数	28	個/cm ³
窒素含有量	3.4	mg/L